

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

v souladu se směrnicí 2014/68/EU (tlaková zařízení)

VÝROBCE

Název: Ogniochron S.A.

Adresa: Andrychów, ul. Przemysłowa 42

Prohlašujeme tímto, že tlakové zařízení (tlaková zařízení), které je specifikováno dále (která jsou specifikována dále), odpovídá (odpovídají) základním požadavkům na bezpečnost a zdraví dle směrnice Evropské unie č. 2014/68/EU (tlaková zařízení). Používání zařízení v rozporu s jeho určením vede ke ztrátě platnosti tohoto prohlášení.

Soubor tlakových zařízení

Popis:	oxid uhličitý - CO ₂			
Číslo série, typu (viz štítek a označení*):	GS-2xB (CO2 2A/ETS)	GS-5xB/MP (CO2 5/MP)		
Objem nádrže / hmotnost náplně (l/kg)	2,7 / 2	6,7 / 5		
Faktor stupeň naplnění nádrže s oxidem uhličitým (kg/l) :	0,75	0,75		
Rok výroby:	2025			
Použité harmonizované normy:	-			
Ostatní technické normy a specifikace: Ostatní použitelné směrnice:	PN-EN 3-9; -			
Použitý modul posuzování shody:	Typ: X	PS [bar]	PT [bar]	TSmin/max [°C]
Tlaková soustava:	Modul H	216,1	315	-20/60
Nádoba	Modul B+F	216,1	315	-30/60
Ventil	Modul H	216,1	315	-30/60
Prasknutí pojistky tlaku	Modul H	275 +/-25bar		-30/60
Hadice	SEP čl. 4 § 3	Min. tlak při roztržení 325 bar		-30/60
Č. osvědčení o shodě s předpisy ES	CE-0062-PED-H-OGN 001-22-POL-rev.B			

Notified Body: Bureau Veritas Services SAS nr 0062, Tour ALTO, 4 place des Saisons, 92400 COURBEVOIE, FRANCE


Poznámky:

PODPIS ZÁSTUPCE VÝROBCE

JMÉNO A PŘÍJMENÍ: Wioleta Suwaj

KIEROWNIK DZIAŁU
KONTROLI JAKOŚCI

mgr WIOLETA SUWAJ



FUNKCE: VEDOUCÍ ŘÍZENÍ JAKOSTI

Místo/Datum: V Andrychově, 03.01.2025

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification

