

VÝROBCA

Názov: Ogniochron S.A.

Adresa: Andrychów, ul. Przemysłowa 42

Týmto vyhlasujeme, že tlakové zariadenie (tlakové zariadenia), ktoré je špecifikované ďalej (ktoré sú špecifikované ďalej), zodpovedá (zodpovedajú) základným požiadavkám na bezpečnosť a zdravie podľa smernice Európskej únie č. 2014/68/EU (tlakové zariadenia). Používanie zariadenia v rozpore s jeho určením vedie ku strate platnosti tohto vyhlásenia.

Systém tlakových zariadení

Opis:	Práškový hasiaci prístroj				
Číslo série, typ (pozri etiketa a označenie*)	GP-1x ABC/M (P1F/M)	GP-2x ABC/MP/MM (P2F/M, P2F/Pro)	GP-4x ABC/MP (P4F/MP)	GP-6x ABC/MM/MP (P6F/MM, P6F/MP)	GP-12x ABC (P12F/MP)
Objem nádoby / hmotnosť hasiva (l/kg)	1,07 / 1	2,3 / 2	5,0 / 4	7,0 / 6	13,2 / 12
Tlak naplnenia hasiaceho prístroja pri 20°C (bar)	12	12 / 15	15	15	15
Rok výroby	2025				
Aplikované harmonizované normy	PN-EN 3-8				
Iné technické normy a špecifikácie Iné aplikované smernice	PN-EN 3-7; PN-EN 3-10 -				
Použitý model hodnotenia zhody	Typ: X	PS [bar]	PT [bar]	TS min/max [°C]	
Tlakový systém	Modul H	13,8/17,2	25/27	-30/60	
Ndoba	Modul H	17,0/17,2/18,8	25/27	-30/60	
Ventil mosadzný Ventil hliníkový	SEP článok 4 §3 Modul B+D	17,0/17,2	27	-30/60	
Tlakomer	SEP článok 4 §3	14,5/18	n/a	-30/60	
Hadica	SEP článok 4 §3	Min. tlak při roztržení 56,4 bar			-30/60
Č. certifikátu o zhode s predpismi ES	CE-0062-PED-H-OGN 001-22-POL-rev-B				

Notifikovaná jednotka: Bureau Veritas Services SAS nr 0062, Tour ALTO, 4 place des Saisons, 92400 COURBEVOIE, FRANCE

Komentár: * Zariadenie je na etikete označené určením typu (GP-xx-xxx-xx) a na zásobníku číslom výrobnéj série vo formáte rok/mesiac/číslo výrobnéj série v danom roku/mesiaci, napr. 21/01/04.

Na základe typu a čísla výrobnéj série je možné jednoznačne identifikovať výrobok, ktorý bol uvedený na trh.

PODPIS ZÁSTUPCU VÝROBCU

MENO A PRIEZVISKO: Wioleta Suwaj

POZÍCIA: Vedúci Oddelenia Kontroly Kvality

KIEROWNIK DZIAŁU
KONTROLI JAKOŚCI

mgr WIOLETA SUWAJ

Mesto/Dátum: V Andrychowe, 03.01.2025



0062



0029



Kontrola kvality tel. +48 509 922 870, e-mail: w.suwaj@ogniochron.eu
 Servis hasiacích prístrojů tel. +48 600 801 702, e-mail: a.rokowski@ogniochron.eu