

EU VYHLÁSENIE O ZHODE

v súlade so smernicou se směrnicí 2014/68/EU (tlakové zariadenia)

VÝROBCA**Názov:** Ogniochron S.A.**Adresa:** ul. Przemysłowa 42, Andrychów

Týmto vyhlasujeme, že tlakové zariadenie (tlakové zariadenia), ktoré je špecifikované ďalej (ktoré sú špecifikované ďalej), zodpovedá (zodpovedajú) základným požiadavkám na bezpečnosť a zdravie podľa smernice Európskej únie č. 2014/68/EU (tlakové zariadenia). Používanie zariadenia v rozpore s jeho určením vedie ku strate platnosti tohto vyhlásenia.

Soubor tlakových zariadení

Opis:	litiové batérie hasiaci prístroj			
Číslo série, typ (pozri etiketa a označenie*)	VER-DIS 2x	VER-DIS 6x	VER-DIS 9x	
Objem nádoby / hmotnosť hasiva (l/l)	2,3 / 2	7,0 / 6	11,2 / 9	
Tlak naplnenia hasiaceho prístroja pri 20°C (bar)	15			
Rok výroby	2025			
Aplikované harmonizované normy	PN-EN 3-8			
Iné technické normy a špecifikácie Iné aplikované smernice	PN-EN 3-7, PN-EN 3-10 -			
Použitý model hodnotenia zhody	Typ: X	PS [bar]	PT [bar]	TS min/max[°C]
Tlakový systém	Moduľ H	18,8	27	+5/60
Nadoba	Moduľ H	18,8	27	-30/60
Ventil	SEP čl. 4 §3	18,8	27	-30/60
Tlakomer	SEP čl.4 §3	20	n/a	+5/60
Hadica	SEP čl.4 §3	Min. bursting pressure 56,4 bar 20 °C Min. bursting pressure 55/37,6 bar -30/60 °C		-30/60
Č. certifikátu o zhode s predpismi ES	CE-0062-PED-H-OGN 001-22-POL-rev-B			


Notifikovaná jednota: Bureau Veritas Services SAS nr 0062, Tour ALTO, 4 place des Saisons 92400 COURBEVOIE, FRANCE

Komentáre: * Zariadenie je na etikete označené určením typu (GPN-xx-xxx-xx) a na zásobníku číslom výrobnéj série vo formáte rok/mesiac/číslo výrobnéj série v danom roku/mesiaci, napr. 21/01/04.

Na základe typu a čísla výrobnéj série je možné jednoznačne identifikovať výrobok, ktorý bol uvedený na trh.

PODPIS ZÁSTUPCU VÝROBCU**MENO A PRIEZVISKO:** Wioleta Suwaj

KIEROWNIK DZIAŁU
KONTROLI JAKOŚCI
mgr WIOLETA SUWAJ


POZÍCIA: VEDÚCI KONTROLY KVALITY**Mesto/Dátum:** V Andrychowe, 03.01.2025